



**PRZETARG Nr.9/2015
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW**

Lp	PYTANIE	ODPOWIEDŹ PCU
1	Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie rur preizolowanych ze szwem ?	Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowych grubości ścianek rur przewodowych, i zastosowanie rur ze szwem, oraz zastosowanie wyrobów dowolnego Producenta, spełniającego warunki SIWZ
2	.Czy wystarczy zgłoszenie rozpoczęcia robót w Powiatowym Nadzorze Budowlanym, czy budowa sieci nie kwalifikuje się do wystąpienia o pozwolenia na budowę?	Roboty będą wykonywane na zgłoszenie.
3	Czy Zamawiający posiada projekt zabezpieczenia kolizji kabli energetycznych z rurociągami preizolowanymi zatwierdzony w Rejonie Energetycznym władającym terenem?	Sposób zabezpieczenia kolizji kablowych jest w uzgodnionej z ZE dokumentacji
4	Czy Zamawiający posiada decyzję lokalizacyjną na umieszczenie sieci w pasie drogowym?	TAK, jest to zawarte w uzgodnieniach (ZUD)
5	Czy Zamawiający pokryje opłaty za umieszczenie uzbrojenia w gruncie zgodnie z wymaganiami Urzędu Miasta do czasu odbioru końcowego oraz w okresie późniejszym ?	TAK, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów
6	Czy Zamawiający dopuści przesunięcie terminu zakończenia prac w terenie - odtworzenie nawierzchni jezdni o termin umożliwiający prawidłowe, dobrze jakościowo wykonanie robót drogowych?	Tak, w uzasadnionych przypadkach na pisemny, udokumentowany wniosek Wykonawcy
7	Czy Zamawiający posiada projekt konstrukcji nawierzchni jezdni do odtworzenia oraz warunki realizacji - czy odtworzenie jezdni będzie tylko w przekopie czy również w pasie	Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji. Odtworzenie jezdni jest przewidziane w pasie wykonywanych robót

8	W czym władaniu jest jezdnia ul. Warszawskiej, Młynarskiej Królewskiej Lipy. Czy okres gwarancji za wykonanie jezdni się zakończył?	Są to drogi gminne, po okresie gwarancji
9	Przystępując do przetargu j.w prosimy o wyjaśnienie czy sieć prowizoryczna powinna być wykonana z materiałów preizolowanych czy też może być z rur czarnych stalowych (w tym przypadku prosimy podać sposób zaizolowania)?.	Sieć prowizoryczną należy wykonać z rur czarnych przewodowych, zaizolować min 5 cm wełną mineralną + papa
10	Prosimy o udostępnienie zgłoszenia robót	Zamawiający nie posiada takiego zgłoszenia, formalności związane ze zgłoszeniem wykona wyłoniony w postępowaniu Wykonawca
11	Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej projektu organizacji ruchu	Projekt organizacji ruchu wykonuje i uzgadnia Wykonawca, zgodnie z obraną przez siebie technologią wykonywania robot
12	Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli terenów i czy są wymagane jakieś opłaty dodatkowe które należy ująć w ofercie	Zamawiający posiada zgodę właściciela terenu – Gminy Piaseczno
13	Czy w demontowanej sieci występuje azbest	Zamawiający nie ma wiedzy na ten temat
14	Czy Zamawiający posiada protokół z narady koordynacyjnej	Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca otrzyma uzgodnioną dokumentację w chwili podpisania umowy
15	Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu robót budowlanych i przekazaniu terenu właścicielom nastąpi podpisanie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą końcowego protokołu odbioru technicznego, który stanowić będzie załącznik do składanego przez Wykonawcę do PINB zgłoszenia zakończenia budowy	Zamawiający potwierdza, ale pod warunkiem złożenia wszelkich wymaganych protokołów odbiorów częściowych, dokumentacji powykonawczej i dołączenia szkicu polowego geodezyjnego
16	Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu oferty Oferent jest zobowiązany podać termin realizacji zamówienia – tj czas wykonywania robót instalacyjnych i budowlanych, a następnie podać o ile ten czas skraca ?	Zamawiający potwierdza tą procedurę
17	Prosimy o potwierdzenie, jaki obowiązuje termin uruchomienia nowobudowanej sieci	Termin uruchomienia sieci to 10 listopad 2015
18	Prosimy o uszczegółowienie zapisów związanych z kryterium oceny ofert opisanych w pkt.8 SIWZ dotyczących warunków gwarancji	W pkt. Opisującym wagę kryterium gwarancji, będą brane pod uwagę TYLKO podane przez Oferentów deklaracje dotyczące OKRESU GWARANCJI

19	Jak należy rozumieć zapis z pkt.8 SIWZ: "każda gwarancja na roboty budowlane i instalacyjne jako pod kryterium wynosi 5%"? Zamawiający w formularzu oferty wymaga podania 3 warunków gwarancji do daje 15% a nie 10%	Zamawiający będzie rozpatrywał łącznie okresy gwarancji na roboty budowlane i drogowe z wagą 10%
20	W nawiązaniu do pkt.6 założeń do umowy, prosimy o potwierdzenie, że kara umowna w wysokości 5 000 zł za każdy dzień opóźnienia będzie dotyczyła tylko sytuacji nie wykonania przez Wykonawcę przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania terenu właścicielom do dnia 2015.11.30	Kara umowna w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki dotyczy terminu podania ciepła do odbiorcy przy ul Królewskie Lipy, a więc zakończenia prac instalacyjnych i uruchomienia dostaw ciepła do dnia 2015.11.10
21	Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku konieczności uzyskania przez Wykonawcę zgód wejścia w teren, czy administracyjnych decyzji dot projektu organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego, czy zgłoszeń do PINB, Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie zadeklarowanego w ofercie terminu wykonania robót instalacyjnych (graniczny dzień uruchomienia sieci) o ilość dni wynikających z powyższych czynności	Zamawiający rozważy taką możliwość, ale tylko na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Wykonawcy złożonego ze stosownym wyprzedzeniem
22	Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w technologii wykonania sieci	Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w technologii wykonywania sieci, ale pod warunkiem udokumentowania formalnego, że proponowane zmiany nie spowodują pogorszenia parametrów techniczno-eksploatacyjnych tak wykonanej sieci
23	Czy Zamawiający posiada prawomocne zgłoszenie budowy j.w nie wymagającej pozwolenia na budowę, do właściwego Wydziału Urbanistyki i Architektury?	Zamawiający nie posiada takiego zgłoszenia. Zgodnie z przepisami, budowa przyłącza jest zgłaszana do właściciela sieci w tym przypadku PCU