Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe
PIASECZNO Spółka z o.o.
05 -500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22-750-02-15, fax 22-750-67-63

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno" Sp. z o.o.,

adres: ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno

REGON 013071501, NIP 123-07-87-352,

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087343

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno" Sp. z o.o.,

adres: ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Ryszard Rosłon, tel. 663 214 218, rroslon@pc-u.pl,

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: *„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę PC-U Piaseczno o układ kogeneracyjny o mocy ok. 999 kWe."*

I. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* oraz zgodnie z *„Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego"*, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa PC-U Piaseczno o układ kogeneracyjny o mocy ok. 999 kWe. Inwestycja polegać ma na zastąpieniu jednego z kotłów gazowych, gazowym układem kogeneracyjnym o mocy nie większej niż 1 MWe i kompleksowym dostosowaniu infrastruktury ciepłowni do pełnienia roli elektrociepłowni.
2. Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy, w szczególności:

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe
PIASECZNO Spółka z o.o.
05 -500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22-750-02-15, fax 22-750-67-63

a. technologicznych możliwości i koncepcji zabudowy układu kogeneracyjnego wyposażonego w człon kondensacji spalin;
b. zakresu niezbędnych modyfikacji istniejącej infrastruktury technicznej, oraz oszacowanie możliwości wykorzystania elementów infrastruktury po kotle gazowym;
c. zakresu prac budowlanych związanych z przystosowaniem do montażu agregatu kogeneracyjnego, w tym przebudowaniu pod kątem wentylacji i instalacji chłodni wentylatorowych;
d. podział odpowiedzialności za uzyskiwanie decyzji administracyjnych;
e. udziału kosztu robót budowlanych niezbędnych do przystosowania ciepłowni do roli elektrociepłowni, w tym budowy układu wyprowadzenia mocy, w całkowitym koszcie zamówienia;
f. oszacowanie kosztu zamówienia;
g. maksymalnego oferowanego okresu świadczenia usług serwisowych dla agregatu kogeneracyjnego;
h. możliwości finansowanie całości inwestycji w formie leasingu.

3. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu" składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) *wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.* [1]
2. Zgłoszenia można składać:
    a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
    b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@pc-u.pl ;
    c) za pośrednictwem poczty, na adres Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno" Sp. z o.o., ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno.
3. Termin składania zgłoszeń: 28.09.2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

[1] jeśli dotyczy

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe
PIASECZNO Spółka z o.o.
05 -500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22-750-02-15, fax 22-750-67-63

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które posiadają doświadczenie w budowie lub projektowaniu elektrociepłowni o mocy około 1 MWe. Zamawiający może zaprosić do udziału w Dialogu podmioty wybrane spośród wszystkich podmiotów, które złożą prawidłowo sporządzone zgłoszenie do udziału w Dialogu. Zapraszając do udziału w Dialogu Zamawiający będzie miał na uwadze realizację celu prowadzenia Dialogu oraz zapewnienie jego efektywności. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz wykonanych prac w zakresie budowy lub projektowania elektrociepłowni o mocy około 1 MWe, sporządzony zgodnie ze wzorem załączonym do zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym.
5. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
6. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego".
7. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań z każdym podmiotem lub grupą podmiotów oraz wymiany korespondencji drogą elektroniczną.
8. Terminy spotkań będą każdorazowo uzgadniane z podmiotami biorącymi udział w Dialogu.
9. Miejscem prowadzenia Dialogu będzie siedziba Zamawiającego, lub inne miejsce uzgodnione przez Zamawiającego z zaproszonym do dialogu podmiotem.
10. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 12.10.2020 rok.

WICEPREZES ZARZĄDU
Ryszard Roston

PREZES ZARZĄDU
Marek Trendel

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe
PIASECZNO Spółka z o.o.
05 -500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22-750-02-15, fax 22-750-67-63