



**Przedsiębiorstwo  
Ciepłowniczo –  
Usługowe**

**„Piaseczno” Sp. z o.o.**

Adres siedziby: ul. Kusocińskiego 4, 05 -500 Piaseczno tel. (22) 750-02-15 NIP 123-07-87-352 REGON 013071501 <http://www.pc-u.pl>

KRS 0000087343 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 3 524 000 PLN

Piaseczno, dnia 20.12.2018 r.

### **Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000,- Euro**

1. W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na:  
„Konserwację i obsługę kotłowni gazowych w obiektach podlegających UMiG Piaseczno w/g załączonej specyfikacji.”
2. Oferty prosimy dostarczyć drogą mailową lub osobiście do PCU do dnia 07.01.2019.
3. Czas trwania umowy: 01.01.2019 – 31.12.2019.
4. Kryterium wyboru: cena.

## **Zakres czynności serwisowych wykonywanych w ramach standardowej obsługi gazowej kotłowni lokalnej.**

### **I. Serwis bieżący.**

1. Uruchomienie, przełączenie i wyłączenie kotłowni na życzenie Właściciela.
2. Eksploatacja wszystkich zainstalowanych urządzeń zgodnie z DTR.
3. Uzupełnienie wody w instalacji.
4. Czyszczenie filtrów i odmulaczy.
5. Uzupełnianie soli w SPW.
6. Nadzór nad ekipami serwisowymi (np. GAZEX).
7. Okresowe przełączanie pomp.
8. Kontrola układów i przyrządów AKPiA.
9. Kontrola zaworów bezpieczeństwa.
10. Kontrola rozdzielni potrzeb własnych kotłowni.
11. Usuwanie przecieków i nieszczelności w obrębie kotłowni.
12. Typowanie urządzeń do remontu i/lub wymiany (protokół).
13. Wymiana uszkodzonych elementów i podzespołów zgodnie z protokołem.
14. Sporządzanie raportów z prac serwisowych.

### **II. Szczegółowe zakresy materiałowo – kosztowe.**

W ramach serwisu standardowego wykonywane będą następujące czynności bez dodatkowego wynagrodzenia (materiały płatne wg faktur):

1. Wymiana termometrów miejscowych.
2. Wymiana manometrów miejscowych.
3. Uzupełnienie izolacji termicznej.
4. Uzupełnienie powłok antykorozyjnych.
5. Uzupełnianie oleju w tulejach termometrycznych.
6. Wymiana uszczelek w zakresie Dn 10~50.
7. Wymiana pomp i armatury zakupionej przez Właściciela.
8. Wymiana izolacji zakupionej przez Właściciela.
9. Wymiana bezpieczników.