



2016-05-20

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
dla  
OFERENTÓW  
dotyczy przetargów nr 10/2016 i 11/2016**

I. Dotyczy systemu alarmowego:

Informujemy, że wszystkie nowe sieci ciepłe na terenie Piaseczna będą wyposażone w **system alarmowy impulsowy**.

Za nieścisłości w dokumentacji projektowej przepraszamy.

II. Dotyczy producentów rur preizolowanych

Informujemy, że podana w dokumentacji projektowej nazwa producenta rur preizolowanych nie jest wiążąca ani obligatoryjna .

Zamawiający dopuszcza do stosowania rury wszystkich producentów, którzy wykonują je zgodnie z **PN-EN253**;

Za nieścisłości w dokumentacji projektowej przepraszamy.

*Wiceprezes Zarządu*  
*Piotr Gołąb*