



SPRAWA 12/2016

WAŻNE INFORMACJE DLA OFERENTÓW

Prosimy o uwzględnienie przy opracowywaniu ofert przetargowych następujących zmian :

I. INSTALACJE

- zwężki 200/150 należy zamontować tuż za trójnikami 200/200 (pkt P3)
- kolana Dn200 zastąpić kolanami Dn150 (pkt P4)
- na odcinku pomiędzy pkt P5 i P6 należy zmniejszyć obmiar o 24m, ponieważ odcinek s.c. Dn150 o długości 24m będzie już zrealizowany przed wprowadzeniem Oferenta na plac budowy
- budowę s.c. należy zakończyć za odejściem prostopadłym Dn150/32 w pkt. P14, montując zaślepki na rurociągu Dn150 (nie montujemy zaworów Dn150 w tym miejscu)
- przyłącza do budynków na terenie parku kończymy zaworami przed budynkiem
- przyłącze do posesji Zgody 5 kończymy zaślepką na terenie działki (poza chodnikiem!). W miejscu zakończenia sieci należy zakopać pionowy znacznik .

UWAGA :

Powyższe zmiany są naniesione na załączony schemat montażowy !

II. ROBOTY ZIEMNO – BUDOWLANE

- na terenie parku nie odtwarzamy nawierzchni, wykop należy zasypać i zagęścić w sposób analogiczny jak pod ciągami pieszo-jezdnymi; do protokołu odbioru konieczne będzie dołączenie protokołu zagęszczenia potwierdzonego przez uprawnionego pracownika UMiG
- należy przygotować 2 warianty ofert, jeden przewidujący wykonanie wszystkich przejść przez jezdnie wykopem otwartym, drugi zgodnie z dokumentacją – przewiertem/przeciskiem.
- Przy kalkulowaniu kosztów przejścia otwartym wykopem przez ul. Chyliczkowską należy uwzględnić wykonanie nawierzchni w 2 kolorach – białym i czerwonym, ponieważ nad ciepłociągiem będzie przejście dla pieszych.

- w przypadku wykonywania przejścia przez ul Chyliczkowską otwartym wykopem, należy tak opracować technologię, aby zachować przejezdność ulicy, po której kursują autobusy ZTM i innych przewoźników

III. SPRAWY FORMALNE

- przypominamy, że oferta musi obejmować zakres prac wykonywanych w systemie pod klucz, co oznacza, że wszelkie uzgodnienia z właścicielami i dysponentami terenów na których będą prowadzone prace są w gestii Wykonawcy
- na życzenie jednego z Oferentów w oddzielnym pliku zostają umieszczone opisy projektów
- na życzenie jednego z Oferentów w oddzielnym pliku są załączone załączniki do ofert w wersji edytowalnej

Zarząd
PCU PIASECZNO sp. z o.o.