



**Przedsiębiorstwo  
Ciepłowniczo-  
Usługowe**

**„Piaseczno” Sp. z o.o.**

Adres siedziby: ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno tel. (22) 750-02-15 NIP 123-07-87-352 REGON 013071501 <http://www.pc-u.pl>

KRS 0000087343 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 8 118 000 PLN

2019.05.16

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Czy zamawiający dopuszcza użycie luków preizolowanych zamiast muf kolanowych?

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie luków preizolowanych*

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie badań ultradźwiękowych połączeń spawanych?

*Zamawiający dopuszcza stosownie badań ultradźwiękowych spoin*

Czy zamawiający dopuszcza niewykonanie próby ciśnieniowej?

*Zamawiający nie odstępuje od wykonania próby ciśnieniowej, dopuszczalne jest jedynie zastąpienie próby ciśnieniowej wodnej próbą pneumatyczną*

Wg naszej wiedzy wymagane materiały podane w specyfikacji są niedostępne w Polsce, czy możliwe jest użycie materiałów preizolowanych od innego producenta (np. RADPOL/ISOPLUS)

*Podane w specyfikacji materiały są dostępne w Polsce i są stosowane w Piasecznie*

Proszę o potwierdzenie iż budowa będzie realizowana ze zmianami np odnośnie średnic oraz po zmienionej trasie.

*Zamawiający potwierdza, że będą dokonane niewielkie korekty w trasie przyłącza i jego średnicy ( zamiast Dn32 będzie Dn25, oraz przesunięcie włączenia odgałęzienia Dn25 do Dn150 o ok 4m*

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe  
PIASECZNO Spółka z o.o.  
05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4  
tel. 22-750-02-15, fax 22-750-67-63

PREZES ZARZĄDU

*Marek Trendel*