



Przetarg 2/2013 – odpowiedzi na pytania Oferentów

| Lp | data       | Pytanie Oferenta  | Odpowiedź<br>ZAMAWIAJĄCEGO  |
|----|------------|---|---|
| 1  | 2013.06.28 | Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rur preizolowanych ze szwem, zamiast zaprojektowanych bez szwu  | Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur przewodowych wykonanych zgodnie z normami : PN-EN 10216-1; PN-EN 10216-2; PN-EN 10217-1; PN-EN 10217-2; PN-EN 10217-5; przy zachowaniu zakładanego w SIWZ okresu gwarancji i rękojmi |
| 2  | 2013.06.28 | Czy Zamawiający uzna za wystarczające referencje, w których wykazano wykonanie robót o długościach 1000m dla średnic większych niż Dn300, Dn250 i Dn200   | Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przedstawienia referencji z wykonanych robót na średnicach większych niż podane w SIWZ, jednak przy zachowaniu warunku minimalnej długości sieci podanej w SIWZ           |
| 3  | 2013.07.05 | Czy w związku z zapisem SIWZ, cytata dotyczący oferentów: <i>„Przedstawia wyniki badań współczynnika LAMBDA, dla rur oferowanych do zabudowy, zgodnie z normą w ilości co najmniej 4 szt. w ciągu 2012 /2013 roku we własnym udokumentowanym laboratorium lub akredytowanym zewnętrznym”</i> Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie dwóch wyników o których mowa wyżej? | Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile badania będą wykonane w roku 2013  |
|    |            |   |   |
|    |            |   |   |
|    |            |   |   |
|    |            |   |   |
|    |            |   |   |