



przewody sieci co prowadzone
w umocnionym wykopie otwartym szer. 1,40m

Złoty odcinający preizolowany
Dn200/315

Wejście do istniejącej
komory ciepłowniczej

Preizolowany punkt styku
Dn300/450

Pracownia Projektowa MASTYPROJEKT Dariusz Tłaczka ul. M. Skłodowskiej 1A 25-000 Radom tel.48784-03-41		imię i nazwisko mgr inż. Emilia Mendiagał	nr ugł. bud. MAZ/0019/POC/012	data podpis 12.19.
Biuro: „Budowa przyłącza do sieci ciepłej preizolowanej ø 200 mm, od komory na działce nr 51/3, Rannał przebiegający do ul. Mleczarskiej - trasa na terenie „Auchan”.		oprowadzający: mgr inż. Norbert Bukowski	nr ugł. bud. MAZ/0019/POC/010	data podpis 12.19.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Sp. z o.o z siedzibą w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4		Skala: 1:500		
Branża: SANTYTARNA		Temat: PZT		Nrys: 01