

Do Wykonawców

DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie

Sprawa 2/2020

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 41

Dotyczy zapisów:

„Wykonane minimum 3 instalacji kogeneracyjne o mocy nie mniejszej niż 0.5 MWe, w tym przynajmniej jednej instalacji kogeneracyjnej z zastosowaniem kondensacji spalin, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert.”

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli zostaną przedstawione referencje na:

„Wykonanie minimum 3 instalacji kogeneracyjnych o mocy nie mniejszej niż 0,5 MWe oraz jednej instalacji kondensacji spalin współpracującej z agregatem kogeneracyjnym.”

Odpowiedź na pytanie nr 41

Sformułowanie: „... w tym przynajmniej jednej instalacji kogeneracyjnej z zastosowaniem kondensacji spalin” w zamyśle Zamawiającego oznaczana minimum jeden Agregat Kogeneracyjny o mocy nie mniejszej niż 0,5 MWe, współpracujący bezpośrednio z instalacją kondensacji spalin. Agregat kogeneracyjny z zastosowaniem kondensacji spalin rozumiany jest jako instalacja kondensacji spalin pracująca w ciągu spalinowym Agregatu Kogeneracyjnego.

Nie jest dopuszczalne rozwiązane w postaci instalacji obejmującej agregat kogeneracyjny (bez kondensacji spalin), oraz kocioł kondensacyjny.

Zarząd PCU Piaseczno Sp. z o.o.