



**Przedsiębiorstwo
Ciepłowniczo –
Usługowe**

„Piaseczno” Sp. z o.o.



Piaseczno

Adres siedziby: ul. Kusocińskiego 4, 05 -500 Piaseczno tel. (22) 750-02-15 NIP 123-07-87-352 REGON 013071501 www.pc-u.pl

KRS 0000087343 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 8 118 000 PLN

SPRAWA 1/2022

Budowa przyłącza sieci ciepłej preiz DN150mm, o dł łącz 320m,
od ul. Królewskie Lipy do dział nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul. Chyliczkowską
do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osł 2x DZ 559

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy zamawiający dopuszcza do zastosowania rury i elementy preizolowane oraz inne materiały zgodne z normami EN 253,448,448 np. produkcji Radpol S.A ?

Zamawiający dopuszcza rury i armaturę preizolowaną innych producentów.

2. Czy rury preizolowane mają posiadać barierę antydyfuzyjną ?

Zamawiający nie wymaga posiadania barier antydyfuzyjnych, pod warunkiem że wykorzystywane materiały będą spełniały wymogi techniczne zawarte w normach PN EN 253,448,489.