



**Przedsiębiorstwo  
Ciepłowniczo –  
Usługowe**

**„Piaseczno” Sp. z o.o.**



**Piaseczno**

Adres siedziby: ul. Kusocińskiego 4, 05 -500 Piaseczno tel. (22) 750-02-15 NIP 123-07-87-352 REGON 013071501 www.pc-u.pl

KRS 0000087343 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 8 118 000 PLN

### **SPRAWA 1/2022**

Budowa przyłącza sieci ciepłej preiz DN150mm, o dł łącz 320m,  
od ul. Królewskie Lipy do dział nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul. Chyliczkowską  
do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osł 2x DZ 559

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1. Czy zamawiający dopuszcza do zastosowania rury i elementy preizolowane oraz inne materiały zgodne z normami EN 253,448,448 np. produkcji Radpol S.A ?

**Zamawiający dopuszcza rury i armaturę preizolowaną innych producentów.**

2. Czy rury preizolowane mają posiadać barierę antydyfuzyjną ?

**Zamawiający nie wymaga posiadania barier antydyfuzyjnych, pod warunkiem że wykorzystywane materiały będą spełniały wymogi techniczne zawarte w normach PN EN 253,448,489.**

3. Proszę o informację czy wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych powinno zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym tylko przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe czy również przez Wykonawcę?

**Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych powinno zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym tylko przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.**

4. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej w przypadku wykazania robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej o średnicy większej niż DN300, L powyżej 600mb? Czy kryterium min. L-500m muszą spełniać 3 roboty?

**Kryterium min. L - 500 muszą spełniać 3 roboty. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej w przypadku wykazania robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej o średnicy większej niż DN300, L powyżej 600mb.**

5. Czy Zamawiający może zmienić zasady finansowania realizacji robót poprzez dopuszczenie do rozliczeń częściowych za wykonanie etapu robót w wysokości 90 % wartości zrealizowanych prac?

**Zamawiający nie dopuszcza zmiany zasad finansowania realizacji robót poprzez rozliczenia częściowe za wykonanie etapu robót w wysokości 90 % wartości zrealizowanych prac**