

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1) Pytanie o stabilizatory ciepłej wody użytkowej. Proszę o podanie materiału i wykonania.

emaliowane z atestem PZH, PN10;

2) W formularzu ofertowym należy wpisać % znwu. W SWZ widnieje 5%, a w projekcie umowy 10% - proszę o podanie właściwej wartości.

Obowiązuje 5 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy.