

Dotyczy: *postępowania pn.: „Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzłów ciepłych pracujących w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Poniatowskiego 4 a i Chyliczkowskiej 20” (sprawa nr 4/2022)*

- w związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn.: „Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzłów ciepłych pracujących w obszarze sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno przy ul. Poniatowskiego 4 a i Chyliczkowskiej 20” (sprawa nr 4/2022) niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie rzutów pomieszczeń przeznaczonych na węzeł ciepły.

**W załącznikach udostępniamy pliki przekazane przez Zarządcę budynku. Jednocześnie informujemy, że układ kogeneracyjny przedstawiony na schemacie jest wyłączony z postępowania.**

**Postępowanie nie obejmuje adaptacji pomieszczenia węzła (np. studnia schładzająca).**

- Ze względu na trudności z dostępnością urządzeń, prosimy o przedłużenie terminu uruchomienia wszystkich węzłów o 2 tygodnie.

**Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu uruchomienia węzła jedynie w budynku przy ul. Poniatowskiego 4A do 31 października 2022.**

**Termin uruchomienia węzłów w budynku internatu i szkoły pozostają bez zmian.**

- Według specyfikacji, dla węzła nr 3 należy wykorzystać istniejące zasobniki. Po przeprowadzonej wizji lokalnej, zauważamy konieczność wymiany stabilizatora ciepłej wody użytkowej. Prosimy o informację, czy należy wycenić nowy stabilizator, czy pozostawić istniejący?

**W budynku internatu pozostają zasobniki istniejące obecnie, w szkole zasobniki muszą zostać wymienione na nowe (zasobnik solarny i stabilizator CW).**

- Proszę o podanie, jakie ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa w instalacji c.o. i c.t. należy przyjąć dla węzłów przy ul. Chyliczkowskiej (węzeł nr 2 i nr 3).

**3Bar**

- Proszę o informacje, czy należy wycenić nową pompę cyrkulacyjną.

**TAK, w module węzła.**

- Proszę o przekazanie schematu włączenia paneli solarnych do obiegu CW.

**Przykładowy schemat podano w osobnym załączniku. Szczegóły do ustalenia w trakcie uzgodnień projektu.**