



Przetarg 3/2013 – odpowiedzi na pytania Oferentów

Lp	data	Pytanie Oferenta	Odpowiedź ZAMAWIAJĄCEGO
1	2013-07-24	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymienników płytowych skręcanych dla c.w.u.?	Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wymienników skręcanych
2	2013-07-24	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawu siłownika z zaworem regulacyjnym odciążonym ciśnieniowo o dopuszczalnej różnicy ciśnienia na zaworze 1,2 MPa niezależnie od siły nacisku siłownika?	Zamawiający dopuszcza zastosowanie takich zaworów regulacyjnych
3	2013-07-29	Czy Zamawiający uzna warunek posiadania ISO9001 za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada nieaktualne zaświadczenie, a jest w trakcie aktualizacji wdrożonego systemu, co potwierdzi odpowiednim oświadczeniem?	Zamawiający uzna ten wymóg za spełniony, pod warunkiem przedłożenia certyfikatu najpóźniej w dniu zawarcia umowy realizacyjnej
4	2013-07-29	Czy Zamawiający może zrezygnować z warunku posiadania przez Wykonawcę prawa do oznaczania wężła ciepłego znakiem CE, gdyż wężły w pomieszczeniach kotłowni nie będą wężłami kompaktowymi, a będą wykonywane indywidualnie w tych pomieszczeniach, przy założeniu, że poszczególne materiały i urządzenia, z których będzie wykonywany wężel posiadają znak CE	Zamawiający podtrzymuje warunek oznaczenia znakiem CE całego wężła