

WYKAZ WEZŁÓW CIEPLNYCH

UWAGA : wymienniki należy dobrać na moc max !

ADRES	moc co kW	moc cw [kW]		moc ct kW	Σ [kW]		uwagi
		max	średna		max	średnio	
1	2	3	4	5	6	7	8
PRESTIGE TOWER	769,00	500,00	276,00	151,00	1 420,00	1 196,00	<i>opory instalacji wewnętrznej na rysunku instalacyjnym</i>
SABA (ul. Nadarzyńska)	460,00	270,00	115,00	100,00	945,00	675,00	<i>szczegółowe dane instalacji na rysunku</i>
ARCHE "E"	612,00	446,00	222,00	55,00	1 113,00	889,00	<i>szczegółowe dane węzła w załączniku</i>
ARCHE "D"	448,00	420,00	210,00	150,00	1 018,00	808,00	<i>szczegółowe dane węzła w załączniku</i>
PELIKANÓW 8A	265,00	199,00	80,32	0,00	464,00	345,32	<i>węzeł zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni gazowej (kotły do demontazupo uruchomieniu, demontaz nie jest elementem zamówienia), naczynie wzbiornicze i zasobniki ciepła pozostają czynne, do obliczeń cw przyjęto 230 osób</i>
PELIKANÓW 6E	754,00	480,00	258,52	0,00	1 234,00	1 012,52	<i>węzeł zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni gazowej (kotły do demontazupo uruchomieniu, demontaz nie jest elementem zamówienia), naczynie wzbiornicze i zasobniki ciepła pozostają czynne, do obliczeń cw przyjęto 740 osób</i>
STRUSIA 7B	780,00	435,00	335,32	0,00	1 215,00	1 115,32	<i>węzeł zlokalizowany w pomieszczeniu wózkowni, naczynie wzbiornicze na lkatce schodowej (pod schodami, za ścianą pomieszczenia węzła), połączenie z instalacjami co i cw w pomieszczeniach garażowych, poniżej węzła, szacowana ilość osób ~750</i>